

לכבוד חברת שחר אנרגיה בע"מ

11/04/2021
תיק אנרגיה 2021

א.נ./ג.נ.


הנדון: אישור בטיחות התקנה מערכת סולרית
על גג בטון של בית הספר "אביגור"
בכתובת תל- חי 3 רמת-גן

1. בהתאם לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה-1965 – תקנון התכנון והבנייה חייבים סטטיים ותוכניות קונסטרוקציה – 1968 (קובץ תקנות מס' 2255 עמוד 1881 מיום 18 ביולי 1968)

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת את הדברים דלהלן :

2. הנני הנדסאי בניין רשום בפנקס ההנדסאים המוסמכים בהתאם לתקנון מהנדסים ואדריכלים - רישוי ויחוד פעולות (תיקון התשמ"ז 1987) ומספר רישום שלי הוא ה/47180 .
3. בהמשך לסיוור שנערך ברמת-גן בתאריך 06/04/2021, להלן אישור בטיחות והנחיות לעבודה על גגות :
4. הנחיות כלליות :
 - א. תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) התשס"ז 2007 - מגדירות מהי עבודה בגובה ומהם האמצעים אותם יש לנקוט בעת עבודות גובה.
 - ב. הוראת מכ"ר (מפקח כבאות ראשי 543) קובעת מהם סידורי הבטיחות הנדרשים במתקן סולרי.
5. תיאור המבנה:
 - מבנה בית הספר הוא תלת-קומתי בגובה גג בטון כ- 12.0 מ'
 - הגג מוקף במעקה רק בחלק מהקפו
 - על הגג הותקנו מספר מדחסי מזגנים
 - עליה על הגג דרך מדרגות חיצוניות, שלא עולות עד הגג.
6. הוראות בטיחות פרטניות.
 - 6.1 שימוש בסולמות.
למבנה יש לשקול להתקין סולם עליה לגג חיצונית ממדרגות חיצוניות .
לחלופין- עליה מסולם זמני מפודסט עליון של מדרגות חיצוניות (פתרון מסוקן
יותר ונוח פחות)
 - המתקינים, מורשים בשימוש לסולמות עם תעודת הסמכה בתוקף, יכולים להשתמש בסולם .
 - עובד מורשה להשתמש סולם אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:
 - הוא מאובטח ברמת בטיחות תקינה, מושלמת ומותאמת למידותיו
 - הוא מאובטח במערכת לבלימת נפילה, המתאימה לאופי העבודה

- מערכת בלימת הנפילה מעוגנת לחלק יציב -
הוא חובש קובע מגן, ונועל נעלי בטיחות עם סוליות מיוחדות נגד החלקה.
- 6.2 על חלק מהקף הגג, איפה חסר המעקה, יש לסמן באופן ברור ובולט טווח 2 מטר משפתו. יש להציב שילוט במקום, האוסר מעבר סימון זה לעבר שפת הגג ללא שימוש במערכת למניעת נפילה המקובעת לנקודת עגינה או קוו חיים תקינים שיותקן במקום
- 6.3 הוראות בטיחות אש (תמצית הוראות מכ"ר מס' 543)
- יש לוודא סימון לוחות חשמל וממירים עפ"י הנחיות הוראת מכ"ר 543
- אין להציב מערכות חשמליות, לרבות מדחסי מזגנים, בטווח הקטן מ- 2 מטר מהמערכת סולרית.
7. אישור זה לעבודה על הגג בעת התקנת מערכת הסולרית בלבד.
8. אישור הנדסי למבנה ויכולתו לשאת את המערכת יינתן בנפרד על ידי קונסטרוקטור.
9. אישור בטיחות חשמל יינתן בנפרד ע"י חשמלאי מוסמך לנושא.



בכבוד רב
אינג' קלצל גרגורי