

19.8.22

לכבוד : חברה כלכלית רמת גן

שלום רב !

הנדון : אישור יציבות מבנה – בי"ס מורדי הגיטאות – רמת גן

1. הריני לאשר כי ביום 19.08.22 בדקתי את יציבות המבנים המשמשים כשלד לנשיאת מערכת פוטו וולטאי.
2. שלד המבנים נבדק בהתאם לתקנים :
 - א. ת"י 414 לעומסי רוח.
 - ב. ת"י 412 לעמוסים קבועים ושימושיים בבניינים.
 - ג. ת"י 109 לעומסי משקל עצמי.ונמצאו **כתקינים** לשאת את העומסים של המערכת ולעלות לגג לביצועה.
3. אישור זה אינו מסיר את האחריות מהקבלן המבצע / המתקין.
4. למען הסר ספק העליה בסולמות לגגות תותר רק למי שמחזיק בתעודה בתוקף לעבודה בגובה , וכמו כן יש להשתמש בכל אמצעי הבטיחות והזהירות הנדרשים כולל עיגונים והבטחות ע"פ דרישת יועץ בטיחות האתר ובהתאם להנחיות עבודה בגובה.
5. יודגש כי קיימת חשיבות רבה לתחזוקה נאותה של המבנים וסביבתם באופן תקופתי ע"מ לזהות התפתחות כשלים בזמן אמת , לרבות ביקורת תקופתית לבדיקת יציבות מבנה בהתאם להוראות ת"י 1525 ניהול תחזוקת מבנים חלק 1 טבלה מספר 1.
6. בכל שינוי מבני: תוספת או הפחתה או הוספת אלמנטים מכל סוג שהוא , או העמסת ציוד נוסף וכיו"ב יש להודיע מיידיית לח"מ לצורך עריכת סקר ואנליזה בהתאם לתנאים החדשים שנוצרו.
7. יש לקרוא אישור זה יחד עם חוות דעת משלימה לתחזוקת המבנה !!!

בברכה

אינג' ביתן צחי



מ.ר 0112012